

Zweckverband Laber-Naab informiert:

Die letzten Messergebnisse über Pflanzenschutzmittel (Atrazin und Desethylatrazin) vom 12.08.2008:

Probeentnahmezeitpunkt: 12. August 2008

Probenehmer: Herr Stöckl (ZV Laber-Naab)

Entnahmestelle: Hochbehälter Hohenlohe

Mischwasser der Br. I + II Pexmühle und IV Alter Ofen. Entnahme an der Abgabelung.

	Dimension	Messwert	Grenzwert
Atrazin	µg/l	0,17	0,1
Desethylatrazin	µg/l	0,31	0,1

Entnahmestelle: Brunnen I und II Pexmühle

	Dimension	Messwert (Br. I)	Messwert (Br. II)	Grenzwert
Atrazin	µg/l	0,15	0,15	0,1
Desethylatrazin	µg/l	0,22	0,23	0,1

Entnahmestelle: Brunnen IV Alter Ofen

	Dimension	Messwert (Br. IV)	Grenzwert
Atrazin	µg/l	0,18	0,1
Desethylatrazin	µg/l	0,35	0,1

Aufgrund der Grenzwertüberschreitung wurde dem Zweckverband Laber-Naab mit Bescheid vom 22.12.2006 vom Landratsamt / Gesundheitsamt Regensburg die zweite Ausnahmegenehmigung bis 15.09.2009 mit folgenden Auflagen erteilt:

Die Höchstwerte für Pflanzenbehandlungsmittel (PSM) wurden somit begrenzt auf:

- Atrazin: 1,0 µg/l
- Desethylatrazin: 1,0 µg/l
- Summe von Atrazin und Desethylatrazin: 2,0 µg/l

gez.

Scheuerer

1. Vorsitzender